

البلاطات المعلقه او الجدار فوق الارض



البلاطه الخرسانيه الارضيه



الدرجه



دعامه



عارضه او جسر كمري



عمود او حامل

الخرسانة		الصب في المكان	
غير معرّضة لـ للطقس أو التراب	معرّض للطقس او التربة		غطاء شفاف
25	50		A
40	50		B
50	75		C

الخرسانة		مسبقة الصب		
غير معرّضة لـ للطقس أو التراب	معرّضة للطقس		معرّضة للتراب	غطاء شفاف
20	30/50			ألواح الجدران
30	50		75	غير ذلك

ملاحظه حول التشييد الخرساني

1-1 لا يجوز السماح بوصلات تعزز الأجزاء المرنة في بعض النقاط التي تحدث فيها ضغوط الانحناء الحرجة.

2-1 عند عبور جسر كمري من عارضة، ضع قضبان الجسر الكمري اعلى قضبان العارضة.

3-1 في حال وجود بلاطات مسلحة من كلا الاتجاهين (بلاطات تغطي كلا الاتجاهين)، ينبغي أن تكون القضبان على طول الامتداد القصير في الطبقة السفلية للقضبان السفلية، والطبقة العلوية للقضبان العلوية.

4-1 ما لم يُذكر خلاف ذلك، ينبغي استخدام غطاء شفاف من فولاذ التسليح كما هو موضح في الجدول.

الاسم:	التاريخ:	حالة المراجعة التي نفذها المهندس
ا - تمت المراجعة، يمكن متابعة العمل		
ب - تمت المراجعة مع ملاحظات؛ تراجع ويعاد تقديمها؛ يمكن متابعة العمل شريطة إدراج الملاحظات والعمل بها		
ج - اعتراض - بحاجة إلى المراجعة وإعادة الإرسال، لا يُسمح بمتابعة العمل		
د - مرفوضة		
هـ - المراجعة غير مطلوبة، يمكن متابعة العمل		

ملاحظة:

1. أصدر هذا الرسم فقط كنموذج للرسومات القياسية.
2. تحدد الجهة العامة الرسومات القياسية وتطورها للاستخدام في مشاريعها.
3. تحتوي الملاحظات العامة حول الرسومات القياسية، كحد أدنى، على مرجع لمتطلبات التصميم الرئيسية ذات الصلة (مثل المواصفات، والمواد، والأكواد وما إلى ذلك)
4. حيث كان ذلك ملائمًا، يجري توفير قائمة بالمواد في شكل جدول في الرسم المزود بالتفاصيل لكل مكون (مثل المسامير، والدعامات، والأجزاء الفولاذية، والحواف الناتئة، والجلبات وما إلى ذلك)
5. ينبغي توفير الملاحظات العامة، ومفاتيح الشكل، والاختصارات، وتفاصيل الأقسام وما إلى ذلك، حسب الاقتضاء، في الرسومات القياسية.
6. تخضع الرسومات القياسية لعملية التحقق من الموافقة.

رقم النسخة	التاريخ	سبب الإصدار	رسمت DRAWN	صممت DESIGNED	تفقدت CHECKED	راجعت REVIEWED	قدمت SUBMITTED	وافق عليه APPROVED
001		تم تغيير الهامش وأصدر للاستخدام بتاريخ 2019/03/27						
000	2017/11/06	أصدرت للاستخدام						

حالة الرسم: أصدرت للاستخدام

مرجع المشروع -	
مرفق رقم	XXX
رقم العقد	X

الذسخة	رقم الرسم	مقياس
000	EPM-KES-05-000005	

EXPRO
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
Expenditure Efficiency & Projects Authority

العنوان باللغة العربية

عنوان المشروع 1
عنوان المشروع 2
عنوان المشروع 3

العنوان باللغة العربية

الرسم القياسي

متطلبات الغطاء الخرساني

ورقة 1 من 1

"A3" SI7F

SAMPLE